

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

ПРОТОКОЛ № 168

Дата отбора проб 04.10.2021 г.

Объект, из которого отобрана проба арт.скважина

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)

Местонахождения с.п. Шалушка, Чегемского р-на

(район, населенный пункт)

Место отбора пробы _____

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)

Температура воды в момент отбора пробы ____ 0С. Примечания:

Пробы отобран: Ансокова И.Х.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Дата проведения анализа «04» 10 2021 г.- «20» 10_2021

Определяемый ингредиент	ПДК (предел. допуст. концент рация)	Скважина №9 (ул. Хутова)	Скважина №1 «ЖД»	Скважина «Кирпичный завод»		
Время отбора		09-23	09-45	10-08		
Запах качественно(баллы)20гр	2,0	0	0	0		
60гр	2,0	0	0	0		
Привкус (баллы)	2,0	0	-	0		
Мутность ЕМФ	2,6	0	0,22	0		
Цветность (град)	20,0	0	2,0	0		
pH	6-9	7,63	7,54	7,48		
Окис.перманганатная мг/дм ³	5,0	0,94	1,18	0,86		
Азот аммонийных солей мг-дм ³	2,0	<0,05	<0,05	<0,05		
Нитраты мг-дм ³	45,0	21,0	21,0	10,9		
Нитриты мг-дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003		
Общая жесткость ож	7,0 (10)	4,9	6,1	5,2		
Сульфаты мг-дм ³	500,0	48,0	28,8	21,6		
Хлориды мг-дм ³	350,0	8,5	8,0	7,1		
Железо мг-дм ³	0,3	<0,1	<0,1	<0,1		
Марганец мг-дм ³	0,1					
Медь мг-дм ³	1,0					
Цинк мг-дм ³	5,0					
Мышьяк мг-дм ³	0,05					
Фтор мг-дм ³		0,19	0,09	0,27		
Свинец мг-дм ³	0,03					
Сероводород мг-дм ³	0,003					
Сухой остаток мг-дм ³	1000 (1500)	304,0	381,0	304,0		
Углекислота свободная мг-дм ³						
ОМЧ КОЕ в 1 мл	<50	Не обнаружено	Не обнаружено	4 КОЕ		
ОКБ КОЕ в 100мл	Отсутст	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено		
ТКБ КОЕ в 100мл	Отсутст	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено		

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С.

Зав. лабораторией

ВН

З.Н.Сергеева

